

28 GIU. 2018,

prot. n. 3658 del.....

**Oggetto:**

**“Opere di sistemazione idraulica nel bacino del canale Infocaciucci”.**

**P.O.R. PUGLIA 2014/2020 – Asse V – Azione 5.1 – “Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera” - D.G.R. n. 511 del 19/04/2016**

**CUP: I57B15000440006**

**CIG: 7527129F56**

**RICHIESTA DOCUMENTI E RISPOSTE A QUESITI E CHIARIMENTI – 28.06.2018**

**Richiesta 1:**

elaborato “Inquadramento su base Ortofoto dei volumi di riporto per il reimpiego di parte del terreno di scavo come sottoprodotto presso la Zona PIP del Comune di San Pietro Vernotico” citato come allegato nella relazione A6 ma non ritrovato tra i documenti di progetto a base di gara.

**Risposta:**

Si pubblica la tavola “Inquadramento su base Ortofoto dei volumi di riporto per il reimpiego di parte del terreno di scavo come sottoprodotto presso la Zona PIP del Comune di San Pietro Vernotico” da considerarsi come allegato nella relazione A6.

**Chiarimento 1:**

la dimensione A2/A3 per gli elaborati grafici deve intendersi esclusa la testata A4 o compresa all'interno dei fogli A2/A3?

**Risposta:**

Le relazioni, indici, sommari, disciplinari tecnici, copertine, testate, etc. devono rendersi in formato A4, esclusivamente gli elaborati grafici devono rendersi in formato A2 e/o A3.

\*\*\*\*\*

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(geom. Luigi De Lorentis)

